



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN
Podpisnik: Patricija Sakelšek
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka: b4 65 ec 2b 00 00 00 00 56 7d b6 1f
Potek veljavnosti: 10.11.2026
Čas podpisa: 11:19, 13.02.2026
Številka dokumenta: 06122-143/2026-5

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
GRADBENA INŠPEKCIJA
OBMOČNA ENOTA MARIBOR

Partizanska cesta 47, 2000 Maribor

T: 08 181 45 40
E: oe-mb.irsnp@gov.si
www.irsnp.gov.si

Številka: 06122-143/2026-5

Datum: 13. 2. 2026

Gradbena inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor, Območna enota Maribor, izdaja po uradni dolžnosti, na podlagi določb 10. člena in 97. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami; v nadaljevanju: GZ-1) ter 219. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZUP), v inšpekcijski zadevi nadzora nad poškodbami podporne stene na zemljišču s parc. št. 1606/15, 1609/4 in 1606/7, vse k.o. 492 – Gruškovje, inšpekcijski zavezanki Republiki Sloveniji, Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za logistiko, Sektorju za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, naslednjo

DELNO ODLOČBO

1. **Inšpekcijska zavezanka** Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko, Sektor za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, **mora**:
 - poskrbeti, **da se v roku treh dni po prejemu te odločbe občinska cesta LC 457031 Kozminci – Tri vode zapre s popolno zaporo**, izvedeno na način, ki onemogoča vsakršen koli obvoz ali prestavljivo premikanje zapore, tako da promet po navedeni cesti ne bo mogoč. Na obeh straneh obravnavane poškodovane podporne stene, ki predstavlja nevaren objekt, mora inšpekcijska zavezanka **postaviti tudi ustrezno prometno signalizacijo**, ki opozarja na možnost padanja kamenja in zemeljskega plazua, ter zagotoviti, da sta zapora in opozorilna signalizacija nameščeni na način, ki učinkovito preprečuje promet in zagotavlja varnost;
 - v roku **10 dni po prejemu te odločbe** zagotoviti izboljšano odvajanje zaledne vode na obravnavani podporni steni, in sicer tako, da se **očistijo izcednice in mulde** ter s tem omogoči nemoteno odvajanje zalednih vod in prepreči nadaljnje poslabševanje stabilnosti objekta;
 - **zagotoviti, da se na podporni steni na zemljiščih s parc. št. 1606/15, 1609/4 in 1606/7, vse k.o. 492 – Gruškovje, v roku 15 dni po prejemu te odločbe vzpostavi aktivni geotehnični monitoring**, ki vključuje merilce nagiba, senzorje pomikov, merilce razpok, vremensko postajo in kamero oziroma drugo ustrezno opremo za spremljanje geotehničnega stanja objekta. Sistem mora biti vzpostavljen kot neprekinjen avtomatiziran nadzor z nadgradnjo v alarmiranje, ki ob preseganju vnaprej določenih mejnih vrednosti samodejno obvesti odgovorne osebe ter omogoča takojšnje ukrepanje zaradi preprečitve nevarnosti za ljudi in premoženje;
 - **v roku 20 dni po prejemu te odločbe zagotoviti**, da pristojni geomehanik izdela **strokovno poročilo o geotehničnem stanju podporne stene** na zemljiščih s parc. št. 1606/15, 1609/4 in 1606/7, vse k.o. 492 – Gruškovje, **ter pripravi izvedbeni sanacijski načrt za odpravo ugotovljenih poškodb in nevarnosti**. Poročilo geomehanika skupaj z izvedbenim sanacijskim načrtom mora inšpekcijska zavezanka v navedenem roku dostaviti inšpekcijskemu organu.
2. **Pritožba** zoper to delno odločbo **ne zadrži njene izvršitve**.
3. **Inšpekcijska zavezanka** Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko, Sektor za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb, Štefanova ulica 2, 1501

Ljubljana, mora o odpravi nepravilnosti obvestiti gradbeno inšpektorico. V kolikor inšpekcijska zavezanka ne bo izvršila naloženega dejanja iz prve točke izreka te odločbe, bo inšpekcijski organ začel postopek izvršbe po določbah ZUP, vključno z možnostjo izreka denarne kazni ali nadomestne izvršbe na stroške zavezanke.

4. Stroškov postopka ni.

O b r a z l o ž i t e v :

K točki 1:

Dne 11. 2. 2026 je gradbena inšpektorica je v skladu z 10. členom GZ-1 opravila izredni inšpekcijski pregled na kraju samem, kjer je bilo ugotovljeno, da je na zemljiščih s parc. št. 1606/15, 1609/4 in 1606/7, vse k.o. 492 – Gruškovje, zgrajena armiranobetonska podporna stena višine približno 28 metrov. Pod obravnavano podporno konstrukcijo poteka občinska cesta, kategorizirana kot LC 457031 Kozminci – Tri vode, ki je bila na dan inšpekcijskega nadzora zaprta s popolno (premično) zaporo po odredbi občinske inšpektorice.

Ugotovljeno je bilo, da je predmetna podporna stena dotrajana in nevzdrževana ter da se na več mestih ruši na občinsko cesto. Na armiranobetonskem brizganem betonu, ki stabilizira brežino, so vidne sveže razpoke. Brizgani beton se lušči oziroma odmika od armature, je razpokan, iz razpok pa izteka židka, razmočena zemljina, kar nakazuje na erozijo zaledja in zmanjšano stabilnost obrizga. Na kraju je bilo ugotovljeno tudi, da so mulde, namenjene zbiranju in odvajanju površinske vode, zapolnjene s prstjo in zarastjo, drenažni iztoki (izcednice) na podporni steni pa so zamašeni in ne omogočajo ustreznega odvajanja zaledne vode.

Na nekaterih delih brizganega betona so večje razpoke in lokalni odlomi, skozi katere je prišlo do izpada večjih kosov kamnitega materiala, ki so se skupaj z razrahljano prstjo in drobirjem usuli na občinsko cesto.

V času inšpekcijskega nadzora je bilo mogoče ugotoviti, da je popolna zapora občinske ceste sicer vzpostavljena, vendar se kljub temu posamezniki še vedno vozijo po zaprtem odseku, kar jasno kaže, da premična zapora ne zagotavlja zadostne stopnje varovanja območja.

Namen ukrepanja gradbene inšpekcije je varovanje javnega interesa, ki ga določa GZ-1. V skladu z 2. točko 2. člena GZ-1 se za javni interes šteje predvsem, oziroma tudi, varnost objektov, saj lahko nevarni ali nestabilni objekti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, premoženje ter varnost prometa. Obravnavana podporna stena, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 1606/15, 1609/4 in 1606/7, vse k.o. 492 – Gruškovje, je zaradi ugotovljenih poškodb in zmanjšane stabilnosti ocenjena kot nevaren objekt, ki lahko povzroči neposredno nevarnost za ljudi in premoženje ter vpliva na varno uporabo javne infrastrukture.

Ker je zagotavljanje varnosti objektov izrecno opredeljeno kot javni interes, je gradbena inšpekcija dolžna ukrepati vedno, ko je ugotovljeno, da objekt zaradi poškodb ali nestabilnosti predstavlja tveganje. Ugotovljeno stanje podporne stene kaže na možnost nadaljnjega poslabšanja, zdrsa ali porušitve, kar bi lahko imelo resne posledice za uporabnike območja in za varnost prometa na občinski cesti, ki poteka ob objektu. Zato je bilo potrebno izdati ukrepe, s katerimi se zagotovi takojšnje zmanjšanje tveganja ter izvedba strokovnih postopkov za sanacijo in spremljanje stanja objekta.

Prvi odstavek 219. člena ZUP določa, da lahko pristojni organ izda delno odločbo, kadar se o zadevi lahko odloča po delih oziroma po posameznih zahtevkih, pri čemer morajo biti ti deli oziroma zahtevki primerni za samostojno odločitev. Drugi odstavek istega člena določa, da delna odločba glede pravnih sredstev in glede izvršbe velja kot samostojna odločba.

V predmetnem postopku je bilo ugotovljeno, da obravnavana podporni stena na zemljiščih s parc. št. 1606/15, 1609/4 in 1606/7, vse k.o. 492 – Gruškovje, zaradi dotrajanosti, poškodb in nevzdrževanega stanja predstavlja nevaren objekt, ki lahko ogrozi ljudi, premoženje in varnost prometa. Zaradi obstoječe nevarnosti je bilo nujno odrediti takojšnje ukrepe, s katerimi se prepreči nadaljnje poslabševanje stanja in zmanjša tveganje za nastanek škode. Ti ukrepi so primerni za samostojno odločitev in jih je mogoče izreči neodvisno od nadaljnjih sanacijskih postopkov.

Hkrati pa v tej fazi postopka še ni mogoče določiti končnih sanacijskih ukrepov, saj je za njihovo strokovno in pravilno opredelitev potrebno predhodno pridobiti poročilo geomehanika o geotehničnem stanju podpirne stene ter na njegovi podlagi izdelan izvedbeni sanacijski načrt. Šele na podlagi teh strokovnih podlag bo mogoče določiti obseg, način in čas izvedbe sanacije. Ker ti elementi še niso znani, o sanacijskih ukrepih v tem trenutku ni mogoče odločiti.

Zato je gradbena inšpektorica, ob upoštevanju 97. člena GZ-1, s to delno odločbo odločila le o nujnih ukrepih, potrebnih za takojšnjo zaščito javnega interesa.

Pri določitvi rokov za izvedbo posameznih obveznosti je gradbena inšpektorica upoštevala obseg potrebnih del ter razumen čas, v katerem je mogoče posamezne ukrepe izvesti.

Druga točka izreka te odločbe temelji na 30. členu ZIN, ki določa, da pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve.

Tretja točka izreka odločbe je utemeljena s prvim odstavkom 298. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2 s spremembami; v nadaljevanju: ZUP), ki določa, da se izvršba s prisilitvijo uporabi takrat, ko je inšpekcijski zavezanec dolžan kaj storiti in tega ne more namesto njega storiti nihče drug.

Četrta točka izreka te odločbe temelji na določbi petega odstavka 213. člena ZUP, ki določa, da se v izreku odločbe odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka, pri čemer uradna oseba določi njihov znesek, kdo jih mora plačati, komu in v katerem roku, ali pa navede, da bo o stroških postopka izdan poseben sklep.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to delno odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, v roku 21 dni od vročitve. Morebitno pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Inšpektoratu RS za naravne vire in prostor, Območna enota Maribor, Inšpekcijska pisarna Ptuj, Prešernova ulica 29, 2250 Ptuj. Pritožba se šteje za pravočasno vloženo tudi, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti.

Upravna taksa za pritožbo v znesku 18,10 evra po taksni tarifi št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) se plača na podračun št. SI56 0110-0100-0315-637, referenca SI11 25640-7111002-36124079, koda namena GOVT, namen nakazila: Državne upravne takse, BIC banke BS LJ SI 2X.

Ta dokument je fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. Izvirnik dokumenta vam lahko posredujemo na vaš elektronski naslov oziroma na vašo zahtevo potrdimo skladnost kopije z izvirnikom. Ne glede na morebitno zahtevo po potrditvi skladnosti kopije z izvirnikom ali naknadnim posredovanjem izvirnika na elektronski naslov, to ne vpliva na pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.



Patricija Sakelšek
Gradbena inšpektorica

Vročiti:

- RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko, Sektor za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
urska.intihar@gov.si; 030 349 945 (elektronsko po ZUP)

V vednost:

- Občina Podlehnik
Podlehnik 9, 2286 Podlehnik (osebno po ZUP in elektronsko)
obcina.podlehnik@podlehnik.si; investicije.podlehnik@podlehnik.si
- GEOSTERN d.o.o.
Boga vas 2, 1296 Ivančna Gorica
zeljko.sternad@geostern.si (elektronsko)
- PU Maribor, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Maribor
Zgornje Gruškovje 1, 2286 Podlehnik
pp_iu.pumb@policija.si; pumb@policija.si
- Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
olga.fekonja@ptuj.si (elektronsko)